



Lp.	Alarm lub awaria zbiorcza	Obiekt	Godz. ostatniego odczytu (czas połączenia z rejestratorem)	Pomiary		Odczyt wodomierza (ostatni) [m ³]	MNR [m ³ /h]	Dobowa zużycie [m ³ /dobę]	Średnie zużycie [m ³ /h]	Zasilanie	Komunikacja/dane
				P [MPa]	Q [m ³ /h]						
1		Ujęcie wody Sucha Beskidzka	12-03-2025 10:58 POŁĄCZONY	P1: 0,46 0 0,60 P2: 0,48 0 0,60	79,5 0 4	5190487,0 V1(+)	82,3	1738,6	72,4	-	<button>Odczyt na żądanie</button> <button>Raporty/Diagnostyka</button>
2		Ujęcie pkt. pomiarowy ul. Za wodą	12-03-2025 10:58 POŁĄCZONY	P1: 0,47 0 1,00	0,2 0 4	61380,1 V1(+) 2245,8 V2(-)	0,0	3,4	0,1	27,8 0 Akumulator 25	<button>Odczyt na żądanie</button> <button>Raporty/Diagnostyka</button>
3		Punkt pomiarowy ul. Role	12-03-2025 08:02 Brak połączenia Tryb: Harmonogram	P1: 0,44 0 1,00	0,0 0 4	18001,8 V1(+) 1187,8 V2(-)	0,0	6,1	0,2	24,2 0 Akumulator 25	<button>Odczyt na żądanie</button> <button>Raporty/Diagnostyka</button>
4		PW II st. przy ul.Zasypnicy	12-03-2025 10:58 POŁĄCZONY	P1: 0,76 0 2,00 P2: 0,40 0 2,00 Pwyl: 0,78 0 2,00	0,0 0 4 0,0 0 4	20488,0 V1(+) ul.Magnoliowa 8707,0 V2(+) ul.Zasypnica	0,0	16,0	0,7	-	<button>Odczyt na żądanie</button> <button>Raporty/Diagnostyka</button>
5		Punkt pomiarowy ul. Turystyczna	12-03-2025 08:02 Brak połączenia Tryb: Harmonogram	P1: 0,47 0 1,00	2,1 0 4	72488,3 V1(+) 2235,0 V2(-)	0,8	38,3	1,6	24,3 0 Akumulator 25	<button>Odczyt na żądanie</button> <button>Raporty/Diagnostyka</button>
6		Punkt pomiarowy ul. Mickiewicza k. Urzędu pracy	12-03-2025 08:02 Brak połączenia Tryb: Harmonogram	P1: 0,60 0 1,00	22,6 0 4	1490148,1 V1(+) 7452,8 V2(-)	20,8	676,0	24,0	24,3 0 Akumulator 25	<button>Odczyt na żądanie</button> <button>Raporty/Diagnostyka</button>
7		Punkt pomiarowy ul. Spółdzielców	12-03-2025 08:02 Brak połączenia Tryb: Harmonogram	P1: -0,00 0 1,00	0,0 0 4	838260,0 V1(+) 1958,0 V2(-)	0,0	262,0	10,6	25,0 0 Akumulator 25	<button>Odczyt na żądanie</button> <button>Raporty/Diagnostyka</button>
8		Punkt pomiarowy ul. Spółdzielców k.Goprówka	12-03-2025 08:01 Brak połączenia Tryb: Harmonogram	P1: -0,40 0 1,00	2,3 0 4	68000,6 V1(+) 734,0 V2(-)	0,8	42,0	1,8	24,4 0 Akumulator 25	<button>Odczyt na żądanie</button> <button>Raporty/Diagnostyka</button>
9		Punkt pomiarowy ul. Przemysłowa	11-03-2025 08:00 Brak połączenia Tryb: Harmonogram	P1: -0,40 0 1,00	7,7 0 4	420481,4 V1(+) 4,0 V2(-)	-	-	-	24,0 0 Akumulator 25	<button>Odczyt na żądanie</button> <button>Raporty/Diagnostyka</button>
10		Przepompownia wody ul. Błądzonka	12-03-2025 10:58 POŁĄCZONY	P1: 0,64 0 1,00	0,3 0 4	46861,0 V1(+) 0,0 V2(-)	0,1	16,0	0,8	27,6 0 Akumulator 25	<button>Odczyt na żądanie</button> <button>Raporty/Diagnostyka</button>
11		Punkt pomiarowy ul. Błądzonka - dół	12-03-2025 08:03 Brak połączenia Tryb: Harmonogram	P1: 0,64 0 1,00	0,7 0 4	63838,1 V1(+) 378,1 V2(-)	0,4	63,0	2,2	24,9 0 Akumulator 25	<button>Odczyt na żądanie</button> <button>Raporty/Diagnostyka</button>
12		Komora pomiarowa zbiorniki - PW ul. Źródłana	12-03-2025 11:00 POŁĄCZONY	P2: 0,12 0 1,00	-17,8 0 4	386218,8 V2(+) 638061,7 V2(-)	0,3	-231,4	-231,4	28,3 0 Zasilacz 25	<button>Odczyt na żądanie</button> <button>Raporty/Diagnostyka</button>
13		Przepompownia wody ul. Źródłana	12-03-2025 11:00 POŁĄCZONY	P1: 0,60 0 1,00	0,0 0 4	382878,8 V1(+)	0,0	198,0	8,2	28,3 0 Zasilacz 25	<button>Odczyt na żądanie</button> <button>Raporty/Diagnostyka</button>
14		Punkt pomiarowy ul. Chudziakówka - Podksiężę	12-03-2025 08:02 Brak połączenia Tryb: Harmonogram	P1: 0,84 0 1,00	0,3 0 4	48428,2 V1(+) 48,0 V2(-)	0,8	33,0	1,8	24,3 0 Akumulator 25	<button>Odczyt na żądanie</button> <button>Raporty/Diagnostyka</button>
15		Punkt pomiarowy ul. Podksiężę	12-03-2025 08:02 Brak połączenia Tryb: Harmonogram	P1: 0,26 0 0,70	0,3 0 4	22841,4 V1(+) 18,0 V2(-)	0,1	21,0	0,8	24,4 0 Akumulator 25	<button>Odczyt na żądanie</button> <button>Raporty/Diagnostyka</button>
16		Punkt pomiarowy ul. Mickiewicza k. Liceum	12-03-2025 08:02 Brak połączenia Tryb: Harmonogram	P1: 0,67 0 1,00	18,7 0 4	336420,8 V1(+) 40,0 V2(-)	10,6	403,0	18,8	24,3 0 Akumulator 25	<button>Odczyt na żądanie</button> <button>Raporty/Diagnostyka</button>
17		Punkt pomiarowy ul. Beniowskiego	12-03-2025 08:02 Brak połączenia Tryb: Harmonogram	P1: 0,67 0 1,00	3,7 0 4	112662,3 V1(+) 411,0 V2(-)	2,4	84,3	2,7	23,8 0 Akumulator 25	<button>Odczyt na żądanie</button> <button>Raporty/Diagnostyka</button>
18		Punkt pomiarowy ul. Konopnicka	12-03-2025 08:01 Brak połączenia Tryb: Harmonogram	P1: 0,69 0 1,00	0,3 0 4	38885,8 V1(+) 23,3 V2(-)	0,0	3,3	0,2	22,8 0 Akumulator 25	<button>Odczyt na żądanie</button> <button>Raporty/Diagnostyka</button>
19		Punkt pomiarowy PlacTargowy	12-03-2025 08:02 Brak połączenia Tryb: Harmonogram	P1: 0,88 0 1,00	3,8 0 4	27428,4 V1(+) 0,8 V2(-)	2,3	78,4	3,3	25,3 0 Akumulator 25	<button>Odczyt na żądanie</button> <button>Raporty/Diagnostyka</button>
20		Punkt pomiarowy ul. Zamkowa	12-03-2025 08:01 Brak połączenia Tryb: Harmonogram	P1: 0,86 0 0,70	8,6 0 4	132660,8 V1(+) 80,0 V2(-)	3,8	112,0	4,7	24,9 0 Akumulator 25	<button>Odczyt na żądanie</button> <button>Raporty/Diagnostyka</button>
21		Punkt pomiarowy Osiedle Na Stawach	12-03-2025 08:01 Brak połączenia Tryb: Harmonogram	P1: 0,66 0 1,00	2,9 0 4	122844,0 V1(+) 18,0 V2(-)	0,3	33,0	1,4	24,8 0 Akumulator 25	<button>Odczyt na żądanie</button> <button>Raporty/Diagnostyka</button>
22		Punkt pom. Rynek kierunek ul. Piłsudskiego	12-12-2024 08:03 Brak połączenia Tryb: Harmonogram	P1: 0,42 0 0,70	0,0 0 4	64212,0 V1(+) 688,0 V2(-)	-	-	-	24,3 0 Akumulator 25	<button>Odczyt na żądanie</button> <button>Raporty/Diagnostyka</button>
23		Punkt pomiarowy ul. Cmentarna	12-03-2025 08:02 Brak połączenia Tryb: Harmonogram	P1: 0,31 0 0,70	3,8 0 4	82878,1 V1(+) 1838,6 V2(-)	0,3	100,0	4,2	24,0 0 Akumulator 25	<button>Odczyt na żądanie</button> <button>Raporty/Diagnostyka</button>